

Escalera: 1 sola entrada pequeña.

A la salida, Central de O₂ hay bombonas de O. Nitroso
2 ascensores tienen capacidad de 1 camilla por vez, cubre 9
plantas.

Vestidores

A - P

Frigorífico 6 pacientes

Foto

Laboratorio

Salida de Morgue (cerrada)

1 mesa de autopsia

1^{er} Piso:

Administración

Farmacia al público

Recaudación

Trabajo Social

1 extintor, llave y pistón ABC de 6 libras

Comedor - Self-service

Central Telefónica

Master Telefónica

Farmacia de Hospitalización

No se ha podido determinar la autonomía

Oficinas de Suministros Médicos

Educadores para la Salud

Jefe de Enfermería

Alimentación y Dietética

Container técnicos

Lavaplatos insuficiente

Manguera con pitón y llave

1 equipo ABC de 6 libras

Cocinas eléctricas

" Vapor

Se usa una cámara frigorífica pequeña

Se compran alimentos perdurables diarios

Vegetales

Frutas

Lacteos 25 m³

Viveres secos 15 m³

Bodega de día 48 m³

Pasillo hacia Emergencia

Pitón, manguera y llave

Emergencia: Observación de Hombres 5 camas

" " Mujeres 6 "

1 ambulancia

1 Quirófano

9 Enfermeras

2

2

2

Auxiliares: 14

" de Servicio: 6

Residentes: 2 por turnos de 24 horas

3 grupos de 2

1 Quirófano de Emergencia

1 máquina de anestesia

1 mesa

1 soló legrado

2 consultorios

Tratamiento:

5 mesas

9 cunas

Cirugía Menor

Reducción de fracturas

Sala de Espera

2 sillas de ruedas

1 camilla

Tiene entrada independiente

Helipuerto 20 mts. Falta manga de aire

Estacionamiento de ambulancias

2º Piso:

Consulta Externa

Ascensores aislados

Area de espera amplia

12 cubículos ; Horario de 8 a 12 m. y de 2 a 6 pm.

200 consultas diarias

Pitón sin manguera

1 equipo ABC de 6 libras

Fisiatría:

Electromiógrafo

4 cubículos fisioterapia

Terapia ocupacional

Pitón y manguera

1 ABC de 6 lbs

Gimnasio

Laboratorio:

Extintor sin manguera

1 ABC 6 libras

Estar, laboratorio y Rx.

Laboratorio de Emergencia:

Banco de Sangre: Cap. 100 pintas = 50 lts

Se utiliza: 1 piso 20 pintas

Area de laboratorio:

1 extintor más manguera

1 ABC 6 libras

6 tecnólogos de laboratorio

10 Auxiliares

Tiene señalización de área

Rx. Procesamiento.

3 equipos de 600

300

800 más intensificador de imagen

Hay pequeña terraza de 36 m² tiene puerta

3^{er} Piso:

Hospitalización Gineco-Obstetra:

56 camas

Cuartos de 3 camas

" " 6 camas

Centro Obstétrico: Neonatología

Quirófano:

1 extintor sin manguera

1 ABC de 6 lbs

Preparación de leche

Existe una terraza amplia que permitiría evacuación pisos superiores y de ahí a la PB - 64 m²

CUARTO PISO

Cirugía Cardiotorácica: 16 camas

Hay Bodega de U.T.I. : 11 camas

2 Equipos Rx portátiles

6 Monitores Benett

Neurología y O.R.L.: 34 camas

Cardiología : 32 camas

Espacio de U.C. Coronarios: 4 camas

Morgue en Sótano

Tiene para Capilla Ardiente 4 camillas

1 Frigorífico para 4 cadáveres

1 mesa de morgue

Archivo

QUINTO PISO

Tiene azotea que da a UTI sin entrada de 64 m², posible vía evacuación pisos superiores.

UTI: No funciona

Hospitalización Cirugía: 56

S/ manguera

ABC 6 Lbs

Otra tiene manguera y ABC

SEXTO PISO

Hospitalización Medicina Interna, Cirugía y Traumatología

S/manguera

ABC 5 Lbs

S/manguera

ABC 6 Lbs

C/manguera

ABC

Area de Medicina Interna

Unidad Endoscopia

Gastro

No en uso

Urología

SEPTIMO PISO

C/maanguera

ABC 6 Lbs

Infectología (área restringida) 11 camas y 1 cuna

Hospitalización Medicina Interna: 56 camas en total

S/ manguera

ABC 6 Lbs

OCTAVO PISO

Auditorium - Sala de Reuniones y Biblioteca

Pediatría: 64 camas


32 camas disponibles

TERRAZA

CUATRO CAJAS EN PISO: NO SON SUFICIENTES.

No hay estudios necesarios de necesidades de equipos contra incendios.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL




ELABORADO POR:	DIVISION NACIONAL DE ADM. DE SERV. DE SALUD
DEBIDO DE:	DIVISION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA SALUD
APROBADO:	D. NARCISO LÓPEZ R. DIRECTOR GEN. DE SERVICIOS DE SALUD
FECHA:	Q. 1.º, 11 de 2.º 1971

5

6

7



1



2

