





*Los principales daños que pueden causar los **sismos** en los sistemas de saneamiento son:*

- Destrucción total o parcial de las estructuras de captación, conducción, tratamiento, almacenamiento y distribución
- Rotura de tuberías y daños en las uniones
- Alteración de la calidad de agua por deslizamientos
- Variación del caudal en captaciones subterráneas o superficiales
- Cambio del sitio de salida del agua en manantiales

*Un **sismo** puede ocasionar que un componente resulte totalmente inservible*



Fuente: OPS / OMS



Fuente: OPS / OMS



*Los **sismos** pueden producir efectos insospechados, especialmente en aquellos componentes que son de difícil inspección ocular*



Fuente: AyA



Copyright © 2000 OYO Corporation