

	CRM	: Estructura de concreto reforzado, con elemento de mampostería confinada
	MC	: Mampostería confinada
Nivel de daño	V	: Falla, desprendimiento y caída de losa
	IV	: Severo, falla y desprendimiento de muros
	III	: Intermedio, agrietamiento severo en muros
	II	: Menor, agrietamiento ligero en muros
	I	: Nulo

Tabla 4. Tipo de daño y nivel del mismo en edificaciones de la zona central de la ciudad de Cihuatlán

Número del edificio	Número de niveles	Numero de niveles	Nivel de daño	Número del edificio	Número de niveles	Tipo de estructura	Nivel de daño
L 1	2	CRM	III	R1	1	M	IV
L 2	2	MC	I	R2	1	CRM	I
L 3	2	CR	I	R3	1	M	IV
L 4	1	M	III	R4-8	1	MC	II
L 5	2	CRM	II	R9	2	CRM	II-II
L 6	2	MC	I	R10	1	CRM	I-II
L 7	2	CRM	II	R11	2	CRM	I-II
L 8	2	CRM	I	R12	2	CRM	I-II
L 9	1	CRM	I	R13	1	CRM	IV
L 10	2	CRM	I	R14	1	MC	I-II
L 11	2	CRM	I	R15	2	CRM	II-III
L 12	2	CRM	III-IV	R16	1	MC	V
L 13	2	MC	I	R17	2	MC	I
L 14	2	M	II	R18	1	MC	I
L 15	2	M	II	R19	1	M	IV-V
L 16	2	CRM	II	R20	1	MC	II
L 17	2	CRM	I	R21	1	M	IV
L 18	2	CRM	I	R23	2	CRM	I
L 19	1	CRM	I	R24	2	CRM	III
L 20	2	CRM	I	R25	1	M	V
L 21	1	M	V	R26	1	MC	I
L 22	1	CRM	I	R27-R29	—	—	—
L 23	2	CRM	III	R30			
L 24	2	CRM	III	R31	1	MC	III
L 25	1	CRM	III	R32	1	MC	II
L 26	1	CRM	III	R33	1	M	II
L 27	1	MC	I	R34	1	M	IV
L 28	2	MC	III	R35	2	MC	III-IV
L 29	1	CRM	III	R36	1	M,R,C, Madera	II
L 30	1	CRM	I	R37	1	Adobe	V
L 31	1	CR	I	R38	1	M	V
L 32	1	CR	I	R39	1	M	III
L 33	1	CRM	III	R40	1	M,CR	V
L 34	1	MC	I				
L 35	1	M	III				
L 36	1	MC	I				
L 37	2	MC	I				
L 38	1	MC	III				
L 39	1	M	III				
L 40	1	M	V				
L 41	1	M	III				
L 42	2	M	IV				
L 43	2	CRM	I				
L 44	2	CRM	I				
L 45	2	CRM	I				
L 46	2	MC	III				
L 47	3	MC	II				
L 48	1	MC	I				
L 49	1	M	III				

Tabla 5. Estadísticas generales de las edificaciones revisadas

Número de niveles	1	2	3	Total
Tipo estructural				
CR	2	1	0	3
CRM	12	21	0	33
MC	16	8	1	25
M	19	3	0	22
Total	49	33	1	83

Tabla 6. Estadísticas generales del nivel de daño en edificaciones (para daño de nivel III o superior)

Nivel de daño		III		IV		V		Total	
Tipo de estructura									
CR	1 Nivel	—		—		—		—	0
	2 Niveles	—		—		—		—	
CRM	1 Nivel	5(0.42)		1(0.08)		—		6(0.50)	10
	2 Niveles	4(0.19)		—		—		4(0.19)	(0.30)
MC	1 Nivel	1(0.06)		—		1(0.06)		2(0.13)	5
	2 Niveles	2(0.25)		1(0.13)		—		3(0.38)	(0.20)
M	1 Nivel	6(0.32)		5(0.26)		7(0.37)		18(0.95)	18
	2 Niveles	—		—		—		—	(0.95)
Total	1 Nivel	12(0.24)	18	6(0.12)	7	8(0.16)	8	26(0.53)	33
	2 Niveles	6(0.18)	(0.22)	1(0.03)	(0.08)	—	(0.16)	7(0.21)	(0.40)

Dentro del paréntesis se presenta el porcentaje de daño (Número de edificios con el mismo nivel de daño/número de edificios revisados del mismo número de niveles y sistema estructural)



Fotografía 33. Edificación de mampostería confinada con daño menor o ligero (II).