

ANEXO 5

LISTA DE CHEQUEO

**** Alta prioridad para evaluación sísmica**

- (1) Objetos pesados localizados en el cielo raso: lámparas, ductos, tuberías, láminas suspendidas.
- (2) Ventanas grandes y divisiones de vidrio.
- (3) Televisores altoparlantes u objetos similares localizados a más de 120 centímetros del piso, estabilidad de gabinetes o archivadores, medicinas y drogas almacenadas en altas estanterías, especialmente si contienen sustancias peligrosas.
- (4) Anclajes de generadores de emergencia, de baterías, computadores y sistemas de comunicación.
- (5) Cilindros de gas y tanques de almacenamiento de agua.
- (6) Transformadores y equipos eléctricos grandes.
- (7) Unidades de computador y otros equipos de oficina.
- (8) Equipos mecánicos de las habitaciones.
- (9) Ornamentos exteriores como revestimientos de fachada, avisos, o algún otro elemento prefabricado adosado como parapetos.
- (10) Sistemas de suministro de gas y otros servicios por tuberías.

**** Menor prioridad para evaluación sísmica**

- (11) Extintores.
- (12) Archivadores.
- (13) Ascensores.
- (14) Tabiques divisorios.
- (15) Paquetes livianos u objetos pesados almacenados a una altura menor de 120 centímetros del suelo.
- (16) Muebles.
- (17) Sistemas principales de gas para calefacción.
- (18) Cielo rasos livianos.
- (19) Equipo de aire acondicionado, generalmente en la parte alta de la edificación, sistemas de distribución de aire.
- (20) Tuberías de agua.

Huracanes e inundaciones

- (21) Diseño de edificaciones.
- (22) Localización de edificaciones y accesos en áreas propensas a inundaciones.
- (23) Forma de la edificación.
- (24) Tipo de techo. Para el caso de techos livianos: forma, revestimientos, conexiones, etc.
- (25) Muros y aberturas en paredes, como puertas, ventanas y bloques decorativos.
- (26) Conexiones de la edificación.
- (27) Oportunidades de intervención o adecuación.
- (28) Condiciones de las edificaciones y sistemas de drenaje.



Organización Panamericana de la Salud
Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud
525 Twenty-third Street, N.W.
Washington, D.C. 20037, EUA